PLANTA–CENTRAL DE GLP (2XP190)



PLANTA DO ABRIGOS



CORTE



ABRIGOS DE MEDIDORES



CORTE



PLANTA

N	Q	DESCRIÇÃO–ABRIGO DE MEDIDORES/CENTRAL GLP.
01	05	COTOVELO 90° DN42 mm (ø1 1/2") B/B EM COBRE
02	01	UNIÃO DN42 mm (ø1 1/2") B/B EM BRONZE
03	05	TE DN42 mm (ø1 1/2") B/B EM COBRE
04	28	TE DE REDUÇÃO DN42 mm X ø 1" XDN42mm B/B EM BRONZE
05	56	PLUG ø 1" EM PVC
06	01	TAMPÃO DN42 mm (ø1 1/2") B/B EM COBRE
07	28	CONECTOR DN28 mm X ø 1" B/B EM BRONZE
08	56	COTOVELO 90° DN22 mm (ø 3/4") B/B EM COBRE
38.0		TUBO EM COBRE CLASSE –A– DN 22mm (ø3/4") EM METROS
13.8		TUBO EM COBRE CLASSE –E– DN 42mm (ø1 1/2") EM METROS

FONTE / DADOS DE BASE

AUTORES DO PROJETO / COLABORADORES		FUNÇÃO
CDHU		
Equipe Técnica:	JOÃO LUIZ FERREIRA NEVES	ENG. CIVIL SR.
	JOSÉ ENEL SOSA	TEC. EDIF.II

NOTA: O PRESENTE PROJETO É DE AUTORIA DA CDHU, E FOI CONCEDIDO À PREFEITURA DE CARAPICUÍBA, PARA A IMPLANTAÇÃO DO PPI/INTERVENÇÃO EM FAVELAS – UAS – PROVISÃO HABITACIONAL – BACIA DO CÓRREGO CADAVAL, COORDENADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA PREFEITURA DE CARAPICUÍBA – SP.

LEGENDA/TABELAS

PARA NOTAS E REFERÊNCIAS VER FOLHA GÁS 01/02

Revisões (discriminação)	N°	Data	Rubrica

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo

AV. Nove de Julho, 4939 . São Paulo . Tel.3061.3222 . CGCMF 47.865.597/0001–9

PROJETO
REASSENTAMENTO – ESTRADA DO PEQUIÁ

CÓDIGO
V | 0 | 7 | 2 | C | –01

TÍTULO | ÁC | FOLHA
GÁS COMBUSTIVEL | GÁS | 02/02

ASSUNTO
ABRIGO PARA CILINDROS E MEDIDORES

MEDIÇÃO INDIVIDUAL DE ÁGUA PADRÃO SABESP

ESCALA GRÁFICA	ESCALA NOMINAL	DATA
0 5 10 15(m)	1:20	OUTUBRO 2005

ASSINATURAS

proprietário	cgc
aprovação do projeto – responsável técnico Cia. de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Est. de São Paulo	c.r.e.a. pref. a.r.t.
obra – responsável técnico	c.r.e.a. pref. a.r.t.

ESPAÇO PARA APROVAÇÃO

CÓDIGO CDHU EMPREENDIMENTO

Programa	Região	Município	Terreno	Fase	Versão	Etapa do Projeto
					P	E