




LEGENDA:

	MURO DE CONTENÇÃO EM GABIÃO
	GABIÃO TIPO SACO
	PASSEIO EM CONCRETO
-----	LIMITE DE ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DO MURO
0+0,00	IDENTIFICAÇÃO DE SEÇÃO TRANSVERSAL

NOTAS:

1. COTAS MEDIDAS E DIMENSÕES ESTÃO EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2. A COMPACTAÇÃO OU ADENSAMENTO DO MATERIAL DE REATERRO DEVERÁ SER EXECUTADO EM CAMADAS, DEFINIDAS CONFORME O MATERIAL EMPREGADO BEM COMO EXECUTADOS OS ENSAIOS PERTINENTES PELO CONTROLE TECNOLÓGICO DOS MATERIAIS;
3. EM CASO DE SE UTILIZAR SOLOS PARA O REATERRO, O ATERRO DEVERÁ SER COMPACTADO EM CAMADAS COM ESPESSURA MÁXIMA ACABADA DE 25 CM, ATÉ Atingir O GRAU DE COMPACTAÇÃO MÍNIMO DE 98% EM RELAÇÃO À ENERGIA NORMAL DE COMPACTAÇÃO E EXPANSÃO MÁXIMA DE 2,00% JUNTO À FACE, E COM ESPAÇAMENTO MÍNIMO DE 1,00 M. A COMPACTAÇÃO DEVE SER PROCESSADA ATRAVÉS DO USO DE PLACAS VIBRATÓRIAS OU SAPOS MECÂNICOS, PARA EVITAR DANO PELA PROXIMIDADE DO ROLO COMPACTADOR;
4. EM CASOS EM QUE O SOLO DA FUNDAÇÃO APRESENTAR CARACTERÍSTICAS DIFERENTES DE SUPORTE, DEVERÃO SER REALIZADOS ENSAIOS COMPLEMENTARES DE SPT PRÓXIMOS A MESMA PARA CONFIRMAR A TENSÃO ADMISSÍVEL DO SOLO E SE HÁ NÍVEL FREÁTICO;
5. A INCLINAÇÃO DO PARAMENTO EM 6 GRAUS É FUNDAMENTAL PARA A GARANTIA DA ESTABILIDADE DO MURO;
6. O GEOTEXTIL NA INTERFACE ENTRE O SOLO E O GABIÃO CAIXA DEVERÃO SER OBTIDAS COM A CONSTRUTORA, A PROJETISTA RECOMENDA A UTILIZAÇÃO DE GEOTEXTIL NÃO TECIDO, MACTEX N 40.2, GRAMATURA DE 200 g/m², CONFECCIONADO EM 100% POLIÉSTER AGULHADO E CONSOLIDADO TERMICAMENTE POR CALANDRAGEM, COM RESISTÊNCIA LONGITUDINAL À TRAÇÃO DE 10 KN/m, ALONGAMENTO DA FAIXA LADEA 50%, RESISTÊNCIA AO PUNÇAMENTO DE 1,50KN;

02	DEZ/2025		EMIÇÃO	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
01	JUL./2025		EMIÇÃO	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
00	MAI./2024		EMIÇÃO INICIAL	FERNANDO	SANDRA	FAUSTO
REVISÃO	DATA		NATUREZA	EXEC.	VERIF.	APROV.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA

ASSUNTO: PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO DE MARGEM DO RIO COTIA NO MUNICÍPIO DE CARPICUÍBA

TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO
PERFIL LONGITUDINAL

LOCAL: RUA FIORAVAN PERINE

BAIRRO: JARDIM MARIA BEATRIZ

TRECHO: CONFORME PLANTA

AUTORE:



R02-2125-0S-66-CON-002-PER

REV. 02

RESP. TÉCNICO:		FAUSTO BATISTA		CREA:	0682525642	ART:	2620260066457
Nº PROCESSO:	OS - 48	ESCALA:	1:500/1:50	DATA:	10/12/2025	FOLHA:	01/01
	Nº CONTRATO:	81/21	ARQUIVO DIGITAL:	R02-2125-OS-66-CO2-CON-002-PER.dwg			
PROJETISTA:	FERNANDO ALVARENGA					10/12/2025	
DESENHISTA:	MARIA LUIZA VITZEL					10/12/2025	
VERIFICAÇÃO:	SANDRA MAYUMI MISHIMA					10/12/2025	
APROVAÇÃO:	FAUSTO BATISTA					10/12/2025	
RESP. TÉCNICO:	FAUSTO BATISTA					10/12/2025	